

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров
потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения

пп.(г), п.11

| ТП, адрес | Трансформатор | Загрузка силового трансформатора, % июнь 2016 | Загрузка силового трансформатора, % декабрь 2016 |
|---|---------------|--|---|
| Шарьинский район | | | |
| ЗТП-1 «Торговый дом» г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Калинина, дом 4 "А" | T1 | 43,5 | 50,1 |
| | T2 | 47,7 | 56,0 |
| ЗТП-2 «кв. Победы» г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б" | T1 | 55,1 | 59,2 |
| | T2 | 67,0 | 73,9 |
| ЗТП-3 «КНС» г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 3 "А" | T1 | 87,6 | 94,9 |
| | T2 | 67,2 | 64,2 |
| ЗТП-4 «п.Новый» г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая | T1 | 44,3 | 48,0 |
| | T2 | 46,6 | 40,4 |
| КТП-5 «Пушкино» г. Шарья ул. Пушкина,4 | T1 | 31,0 | 36,2 |
| ЗТП-6 «Центральная» п. Ветлужский, ул. Центральная,4 | T1 | 19,2 | 22,8 |
| КТП-7 «Гараж» г. Шарья, п. Варакинский, гараж | T1 | 66,7 | 72,6 |
| КТП-8 «Магазин» п. Варакинский, северная сторона) магазин | T1 | 49,1 | 60,9 |
| КТП-9 «Советская» п. Варакинский, тарный цех, н/ склад | T1 | 31,0 | 35,8 |
| КТП-10 «Авиационная» г.Шарья, ул Авиационная | T1 | 93,9 | 92,5 |
| ТП-12 «Рынок» г.Шарья, ул. П.Марозова, д. 21, строен. 2 | T1 | 16,4 | 18,5 |
| | T2 | 12,0 | 16,6 |
| ЗТП-13 г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Садовая, 12 А | T1 | 28,1 | 34,5 |
| ЗТП-14 г. Шарья, Базовый проезд, 11Л | T1 | 36,5 | 43,0 |
| | T2 | 0,0 | 0,0 |
| Мантуровский район | | | |
| ЗТП-11 «Русь» г. Мантурово, ул. Гвардейская | T1 | 24,6 | 31,2 |
| | T2 | 0,0 | 0,0 |
| Островский район | | | |
| ТП-60 Костромская область, пос.Гуляевка Островского района | T1 | 10,7 | 14,0 |
| ТП-97 Костромская область, пос.Гуляевка Островского района | T2 | 30,8 | 37,2 |