

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
п.п.(г), п.11

ТП, адрес	Трансформатор	Загрузка силового трансформатора, кВА Июнь 2017	Загрузка силового трансформатора, % Июнь 2017
Шарьинский район			
ЗТП-1 «Торговый дом» г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Калинина, дом 4 "А"	T1- 250 кВА	119,1	47,6
	T2-250 кВА	120,2	48,1
ЗТП-2 «кв. Победы» г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б"	T1-400 кВА	171,7	42,9
	T2-400 кВА	167,2	41,8
ЗТП-3 «КНС» г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 3 "А"	T1- 250 кВА	176,4	70,6
	T2-250 кВА	154,2	61,7
ЗТП-4 «п.Новый» г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая	T1- 630 кВА	197,9	31,6
	T21-630 кВА	178,6	28,4
КТП-5 «Пушкино» г. Шарья ул. Пушкина,4	T1- 250 кВА	18,0	7,2
ЗТП-6 «Центральная» п. Ветлужский, ул. Центральная,4	T1-400 кВА	46,3	11,6
КТП-7 «Гараж» г. Шарья, п. Варакинский, гараж	T1- 250 кВА	35,7	14,3
КТП-8 «Магазин» п. Варакинский, северная сторона) магазин	T1- 250 кВА	17,2	6,8
КТП-9 «Советская» п. Варакинский, тарный цех, н/ склад	T1- 250 кВА	13,4	5,3
КТП-10 «Авиационная» г.Шарья, ул Авиационная	T1- 320 кВА	221,1	69,1
ТП-12 «Рынок» г.Шарья, ул. П.Марозова, д. 21, строен. 2	T1-630 кВА	39,1	6,2
	T2-400 кВА	39,1	9,7
ЗТП-13 г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Садовая, 12 А	T1-630 кВА	62,5	9,9
ЗТП-14 г. Шарья, Базовый проезд, 11Л	T1-400 кВА	41,5	10,4
	T2-400 кВА	0,0	0,0

Мантуровский район			
ЗТП-11 «Русь» г. Мантурово, ул. Гвардейская	T1-160 кВА	23,3	14,5
	T2-160 кВА	0,0	0,0
Островский район			
ТП-60 Костромская область, пос. Гуляевка Островского района	T1-400 кВА	43,0	10,8
ТП-97 Костромская область, пос. Гуляевка Островского района	T1-160 кВА	156,0	97,5