

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров
потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
ш.г), п.11

ТП, адрес	Трансформатор	Загрузка силового трансформатора, кВА Июнь 2017	Загрузка силового трансформатора, кВА Июнь 2017	Загрузка силового трансформатора, кВА Декабрь 2017	Загрузка силового трансформатора, кВА Декабрь 2017
Шарьинский район					
ЗТП-1 «Торговый дом» г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Калинина, дом 4 "А"	T1- 250 кВА	119,1	47,6	118,8	47,52
	T2-250 кВА	120,2	48,1	120,4	48,2
ЗТП-2 «кв. Победы» г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б"	T1-400 кВА	171,7	42,9	174,6	43,66
	T2-400 кВА	167,2	41,8	172,2	43,05
ЗТП-3 «КНС» г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 3 "А"	T1- 250 кВА	176,4	70,6	180,4	45,1
	T2-250 кВА	154,2	61,7	158,2	63,29
ЗТП-4 «п.Новый» г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая	T1- 630 кВА	197,9	31,6	200,4	31,81
	T21-630 кВА	178,6	28,4	180,6	28,67
КТП-5 «Пушкино» г. Шарья ул. Пушкина,4	T1- 250 кВА	18,0	7,2	18,04	7,22
ЗТП-6 «Центральная» п. Ветлужский, ул. Центральная,4	T1-400 кВА	46,3	11,6	62,6	15,7
КТП-7 «Гараж» г. Шарья, п. Варакинский, гараж	T1- 250 кВА	35,7	14,3	22,04	8,82
КТП-8 «Магазин» п. Варакинский, северная сторона) магазин	T1- 250 кВА	17,2	6,8	12,53	5,01
КТП-9 «Советская» п. Варакинский, тарный цех, н/ склад	T1- 250 кВА	13,4	5,3	6,91	2,77
КТП-10 «Авиационная» г.Шарья, ул Авиационная	T1- 320 кВА	221,1	69,1	218,6	68,31
ТП-12 «Рынок» г.Шарья, ул. П.Марозова, д. 21, строен. 2	T1-630 кВА	39,1	6,2	40,1	6,37
	T2-400 кВА	39,1	9,7	40,1	10,02
ЗТП-13 г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Садовая, 12 А	T1-630 кВА	62,5	9,9	52,87	8,4
ЗТП-14 г. Шарья, Базовый проезд, 11Л	T1-400 кВА	41,5	10,4	106	26,5
	T2-400 кВА	0,0	0,0	0	0
Мантуровский район					
ЗТП-11 «Русь» г. Мантурово, ул. Гвардейская	T1-160 кВА	23,3	14,5	57,04	35,66
	T2-160 кВА	0,0	0,0	0	0
Островский район					
ТП-60 Костромская область, пос.Гуляевка Островского района	T1-400 кВА	43,0	10,8	42,8	10,7
ТП-97 Костромская область, пос.Гуляевка Островского района	T1-160 кВА	156,0	97,5	162,4	101,5
Судиславский район					
ТП-210 Костромская область, пос. Мирный, Судиславского района	T1-400 кВА	6,8	1,7	7,29	1,82
Костромской район					
ТП-392 Костромской район, пос. Прибрежный	T1-160 кВА	5,5	3,4	6,2	3,88