

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства 2021 года.

Месяц	Период	Количество отключений	Продолжительность отключения, час.	В том числе с ошибками персонала	Объект электросетевого хозяйства	Причина отключения	Проведенные мероприятия
Январь	-	0	00:00	0	0	-	-
Февраль	-	0	00:00	0	0	-	-
Март	-	0	00:00	0	0	-	-
Апрель	-	0	00:00	0	0	-	-
Май	-	0	00:00	0	0	-	-
Июнь	-	0	00:00	0	0	-	-
Июль	15.07.2021	1	01:25	0	КЛ-0,4 кВ	Повреждение КЛ-0,4кВ от ТП-299 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №15 по ул. Сутырина	Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
Август	28.08.21	1	02:13:00	0	КЛ-6 кВ	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-579 до ТП-722(2 с.ш.)	Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
Август	30.08.21	1	02:35:00	0	ВЛ-10 кВ	Повреждение фарфорофого опорного штыревого изолятора (ШФ-20 Г) на отпайке ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС "Судиславль" от РЛНД № 56 до ТП-210	Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
Август	30.08.21	1	02:17:00	0	ВЛ-10 кВ	Повреждение упорно-стержневого изолятора (С4-80) на РЛНД №56 отпайки ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС "Судиславль"	Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
Сентябрь	14.09.21	1	02:08:00	0	КЛ-6 кВ	Повреждение КЛ-6 кВ от яч. А-4 ПС "Аэропорт" до ТП-677	Устранение неисправности «ООО Энергосервис»